



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA

NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0917/21

Datum Date	30.8.2021.	Omot spisa File number	8/124/21.IND
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Srednjenaponski osigurači tip VVC3 i VVTD3: $U_n=12$ kV, $I_n=10-160$ A; $U_n=17,5$ kV, $I_n=10-125$ A i $U_n=24$ kV, $I_n=10-125$ A		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	EN 60282-1/2020; IEC 60282-1/2020		
Prema Izveštaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0917/21 od 30.8.2021.		
Zaključak Conclusion	Predmetni srednjenaponski osigurači zadovoljavaju provedena tipska ispitivanja prema navedenim normama.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	-		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager

dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.



INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU d.d.
Zagreb

1